Išleidžiamų nuotekų išvalymo rodikliai Neringos miesto nuotekų valyklose 2026 m.

Rodikliai mg/l	Nidos valykla		Juodkrantės valykla		Preilos valykla		Pervalkos valykla	
	Prieš valymą	Po Valymo	Prieš valymą	Po valymo	Prieš valymą	Po valymo	Prieš valymą	Po valymo
Tyrimo data 2026-01-20								
BDS_7	130,0	4,7	160,0	3,4	-	-	-	-
ChDS	290,0	42,0	588,0	28,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-02-24								
BDS7	220,0	10,0	110,0	2,4	240,0	8,0	24,0	1,9
ChDS	564,0	48,0	276,0	24,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-03-18								
BDS_7	260,0	4,2	50,0	3,1	-	-	-	-
ChDS	618,0	48,0	134,0	25,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-04-21								
BDS_7	180,0	4,1	110,0	2,4	-	-	-	-
ChDS	457,0	40,0	272,0	27,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-05-29								
BDS_7	210,0	4,9	83,0	2,3	180,0	3,2	49,0	5,2
ChDS	537,0	42,0	223,0	24,0	372,0	34,0	176,0	45,0
Tyrimo data 2026-06-23								
BDS_7	310,0	8,7	130,0	3,2	-	-	-	-
ChDS	638,0	49,0	388,0	31,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-07-16								
BDS_7	230,0	5,9	230,0	8,6	-	-	-	-
ChDS	537,0	37,0	508,0	36,0	-	-	-	-
Tyrimo data 206-08-11								
BDS7	210,0	8,0	240,0	5,9	630,0	6,2	250,0	3,0
ChDS	513,0	54,0	447,0	33,0	1180,0	45,0	457,0	36,0

Tyrimo data 2026-09-03								
BDS7	250,0	3,2	50,0	2,2	-	-	-	-
ChDS	656,0	41,0	165,0	20,0	-	-	-	-
Tyrimo data 2026-10-14								
BDS7	120,0	4,1	77,0	3,4	-	-	-	-
ChDS	286,0	56,0	232,0	25,0	-	-	-	-
Tyrimo data								
BDS7								
ChDS								
Tyrimo data								
BDS7								
ChDS								
Tyrimo data								
BDS7								
ChDS								

Technologas ekologas Justas Pukelis